Согласовано: Представитель общества инвалидов муниципального района Исаклинский _____Н.В. Антонова «22» декабря 2020 года	**Согласовано:** Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский _____А.В. Власов «22» декабря 2020 года	**Утверждаю:** Директор ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино _____Н.И. Баранова «14» декабря 2020 года

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №_2_ от «14_» _декабря__ 2020_ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Сухариматакский филиал
государственного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы
с. Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, СП «Детский сад Звёздочка»
(полное юридическое наименование объекта)

446579 Самарская область, м.р. Исаклинский, д. Сухарь Матак, ул. Центральная, д. 10 т. 88465444205.
Email: n_yakush_sch_isk@samara.edu.ru,

Директор: Баранова Наталья Ивановна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - д. Сухарь Матак муниципального района Исаклинский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности _____образование_____
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг _____108 чел (план.)____13 чел (факт)_____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-хэтажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - один вход выход, четыре запасных

8. Год постройки - 1996

9. Год последней реконструкции – 2013 (частично – СП «Детский сад Звёздочка»)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м **200 м**			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки **школьный автобус**			
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**

1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**4,2м**	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	**0,025м**	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	-	С	**создать**	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С	**создать**	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	**6,0м**	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	+	К		
	Указатели направления движения	**наличие**	+	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	+	С		
	Места отдыха	**наличие**	+	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					

	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	**20м**	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	**2**	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	-	К	создать	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	**6 х 3,6 м**	К	создать	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	Нет	О, С		
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**	1	О, С		
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	0,15	О, С		
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**	0,4	О, С		
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**	--	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**	-	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**	-	С	создать	
	Пандус на рельефе		**нет**		установка	
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	нет	К		
	Уклон	**≤ 8 %**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О		

	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К, О		
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	**0,15м**			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**3х13м**	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х	**≥2,2 х 2,2 м**	**3х13м**	К		

	глубина					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	-	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С		
	Навес	**наличие**	**+**	К, О		
	Водоотвод	**наличие**	**+**	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	**-**	К		
	Информация об объекте	**наличие**	**+**	Г		
	Лестница наружняя	**наличие**	**+**			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	**+**	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	**_**	С	**создать**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**создать**	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	**-**	О, С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	**-**	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С		
	Пандус наружный	**наличие**	**нет**		**создание**	**В соответствии с требованиями**

						СНиП 35-01-2001.
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	**-**	К		
	Уклон	**≤ 8%**	**-**	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	**-**	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**-**	К, О		
	Разворотные площадки:		**-**			
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	**-**	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	**-**	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	**-**	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	**-**	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	**-**	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	**-**	К		
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	**-**	С	**установить**	
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	**1,1х2,4 м 0,85х1,1**	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	**(Р)**	К, О		

	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	**1,2м**	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	**0,014м**	К	**реконструкция**	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	**-**	О, С	**установить**	**Установить 2-ой поручень**
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	**-**	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	**-**	О, С	**установить**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**установить**	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8%**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		

	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К		
	Пандус переносной	**наличие**	**нет**	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	**наличие**	-	К		
	- мобильный	**наличие**	-	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	**2,3м**	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**1,5х1,5м**	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	+	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	**установить**	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	-	Г	**установить**	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	Г	**установить**	
	Тактильная схема	**наличие**	-	С	**установить**	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	+	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	+	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	-	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	-	С		

	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		**нет**			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О		
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О		
	Пандус внутренний на этаже		**нет**			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8 %**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	**-**	С	**создать**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**создать**	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	**-**	О, С	**установить**	**Установить поручни со 2-ой стороны**
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	**-**	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	**-**	О, С	**установить**	
	- указатели номера этажа на поручне	**наличие**	**-**	С	**установить**	

	тактильные					
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский и грузовой	**наличие**	**-**			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	-	Г, С		
	Знак доступности	**наличие**	-	К	**установить**	
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	-			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		+			
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	**1,08м**	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	**0,01**	К		
	Информация тактильная	**наличие**	-	С	**установить**	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	-	К, О, С, Г	**установить**	

	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**		О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	+	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	+	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	2,0 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	-	К		
	Место для сидения	**наличие**	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов	**наличие**	**нет**		**создать**	
	Знак доступности помещения	**наличие**		К	создать	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**		С	установить	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О	Установить	
	Открывание дверей	**наружное**			Установить	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**		С		
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**		К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**		К		
	- опорные поручни	**наличие**		К, О		
	в т.ч. откидные	**наличие**		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**		К		
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски			К		

	(минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**				
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**		К		
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	**1,5 м**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**0,075м**	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	+	К, О, Г, С		

	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	**1,4м**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**0,075м**	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	**+**	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	**-**	С	**установить**	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	**-**	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С	**установить**	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г	**установить**	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г	**установить**	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	-	К	**установить**	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	**-**	С	**установить**	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	**-**	С	**установить**	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	**-**	Г, С	**установить**	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	**-**	К, С, О, Г	**установить**	

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8м до школы шириной 0,5-0,6м. Положить асфальтовое покрытие на автостоянке. Произвести разметку парковочных мест с созданием спецзон на горизонтальном покрытии стоянки.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней, не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м. Установить разделительные поручни круглого сечения диаметром 004-006м. Выполнить устройство пандуса центрального входа в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере класса.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла-коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю Установить текстовые табло с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложение

1. Приказ о назначении ответственных лиц;
2. Дополнительны обязанности сотрудника для включения в должностные инструкции
3. Журнал учета проведения инструктажа сотрудников учреждения
4. План адаптации учреждения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

C=RU, OU=директор, O=ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, CN=Баранова Наталья Ивановна, E=n_yakush_sch_isk@samara.edu.ru
место подписания
2023-09-13 15:50:38