Согласовано: Представитель общества инвалидов муниципального района Исаклинский _____Н.В. Антонова «22» декабря 2020 года	**Согласовано:** Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский _____А.В. Власов «22» декабря 2020 года	**Утверждаю:** Директор ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино _____Н.И. Баранова «14» декабря 2020 года

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №_1_ от «_14_»_декабря 2020_ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области СП «Детский сад Колосок»
(полное юридическое наименование объекта)

446574 Самарская область, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 9 т. 88465444181. Email: n_yakush_sch_isk@samara.edu.ru, Директор: Баранова Наталья Ивановна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - с. Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности __образование__
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг **103 чел (общая вместимость 320 чел)**
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-хэтажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - один вход выход, шесть запасных

8. Год постройки - 1987

9. Год последней реконструкции - 2014г., 2017 (частично - крыша)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**200**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		**школьный автобус**	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**4,2м**	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	**0,035м**	К, С, О	**реконструкция**	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	-	С	**создать**	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С	**создать**	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	**2,0м**	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**		К		
	Указатели направления движения	**наличие**	+	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей	**наличие**		С		

	функцией вдоль тротуара					
	Места отдыха	**наличие**	+	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	**20м**	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	**2**	К	**создать**	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	-	К	**создать**	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	**6 х 3,6 м**	К	**создать**	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	Нет	О, С		
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**	3	О, С		
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	0,15	О, С		
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**	0,4	О, С		
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**	0,90	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С	**создать**	

	маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м					
	Пандус на рельефе		**нет**		**установка**	
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	нет	К		
	Уклон	**≤ 8 %**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К, О		
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	**0,9м**			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**3х13м**	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	**3х13м**	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	+	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	**2%**	К, О, С		
	Навес	**наличие**	**+**	К, О		
	Водоотвод	**наличие**	**+**	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	**-**	К		
	Информация об объекте	**наличие**	**+**	Г		
	Лестница наружная	**наличие**	**+**			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	**+**	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	**0,6 м**	**_**	С	**создать**	

	вверху и внизу (ширина)					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**создать**	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	**-**	О, С	**установить**	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	**+**	О, С	**установить**	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С		
	Пандус наружный	**наличие**	**нет**		**создание**	**В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.**
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	**-**	К	Создать	
	Уклон	**≤ 8%**	**-**	К	Создать	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	**-**	К	создать	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**-**	К, О	Создать	
	Разворотные площадки:		**-**		Создать	
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К	Создать	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К	Создать	
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**-**	К	Создать	

	Поручни с двух сторон:	**наличие**	**-**	К, О	Создать	
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	**-**	К, О	Создать	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	**-**	К	Создать	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О	Создать	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	**-**	К, О	Создать	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	**-**	К, О	Создать	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	**-**	К	создать	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	-	С	**установить**	
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	**1,1х2,4 м 0,85х1,1**	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	**(Р)**	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	**1,2м**	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	**0,014 м**	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	+	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	**0,95м**	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	+	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**установить**	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8%**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К		
	Пандус переносной	**наличие**	**нет**	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	**наличие**	-	К		
	- мобильный	**наличие**	-	К		

	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	**2,3м**	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**1,5х1,5м**	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	-	К, Г	**создать**	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	+	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	-	Г	**установить**	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	+	Г		
	Тактильная схема	**наличие**	-	С	**установить**	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	+	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	+	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	-	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**		С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		**нет**			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**		С		

	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О		
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О		
	Пандус внутренний на этаже		**нет**			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8 %**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	**-**	С	**создать**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**-**	С	**создать**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**-**	О, С	**создать**	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	**_**	О, С	**установить**	**Установить поручни со 2-ой стороны**
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	**0,95м**	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	**+**	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	**-**	С	**установить**	

	Лифт пассажирский и грузовой	**наличие**	**-**			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	-	Г, С		
	Знак доступности	**наличие**	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	-			
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К		
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	**1,08м**	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	**0,01**	К		
	Информация тактильная	**наличие**	+	С		
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	-	К, О, С, Г	**установить**	

	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**		О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**1,5х1,5м**	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**		К		
	Место для сидения	**наличие**		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**		К		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов	**наличие**	**нет**		**создать**	
	Знак доступности помещения	**наличие**		К	**создать**	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**		С	**установить**	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О	**Установить**	
	Открывание дверей	**наружное**			**Установить**	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**		С	**создать**	
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	1	К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9	К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	**1,8 х 1,65 м**	К		
	- опорные поручни	**наличие**	-	К, О	**создать**	
	в т.ч. откидные	**наличие**	-	К	**создать**	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	-	К	**создать**	
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**			**создать**	

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	-	К	**создать**	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	**создать**	
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	-	К, О	**создать**	
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	-	К, О	**создать**	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	-	К	**создать**	
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	-	К, О	**создать**	
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	-	К	**создать**	
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	-	К, О	**создать**	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	-	К, О	**создать**	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-	С	**создать**	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	-	К, О, С	**создать**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о	**наличие**	+	К, О, Г, С		

	предоставлении услуги					
	Надписи:	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	**1,83м**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**0,025м**	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	**1,4м**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**0,025м**	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	+	С		
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	**1,4м**	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	-	С	**установить**	
	на кнопках управления лифта	**наличие**		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С	**установить**	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г	**установить**	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г	**установить**	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	-	К	**установить**	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	+	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с	**наличие**	+	С		

	радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	-	Г, С	**установить**	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	+	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8м до школы шириной 0,5-0,6м. Положить асфальтовое покрытие на автостоянке. Произвести разметку парковочных мест с созданием спецзон на горизонтальном покрытии стоянки.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней , не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м. Установить разделительные поручни круглого сечения диаметром 004-006м. Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м.Выполнить устройство пандуса центрального входа в приемный покой стационара в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входа. Заменить дверь перед школьной площадкой.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере класса.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла-коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м (или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю Установить текстовые табло с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации.

Приложение

1. Приказ о назначении ответственных лиц;
2. Дополнительны обязанности сотрудника для включения в должностные инструкции

3. Журнал учета проведения инструктажа сотрудников учреждения
4. План адаптации учреждения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

C=RU, O=ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино,
CN=Баранова Н_И_,
E=n_yakush_sch_isk@samara.edu.ru
место подписания
2023-09-13 15:47:14